




MUNICÍPIO DE VALENÇA  
CÂMARA MUNICIPAL  
EDITAL

----- Jorge Manuel Salgueiro Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Valença:-----  
CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PARA CONSUMO HUMANO NO  
CONCELHO DE VALENÇA  
ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS, FÍSICO-QUÍMICAS E INSPECÇÃO  
RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO  
(Cumprimento dos n.ºs 1,2 e 5 do artigo 17º, do Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de Agosto)


Torna público, de harmonia com o disposto no n.º 1, do art.º 17º, do Decreto-Lei 306/2007, de 27 de Agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade de água no concelho referentes aos meses de Julho a Setembro de 2016, conforme a seguir se indica:-----

	DL.306/07 DE 27 de Agosto					
	Nº de análises previstas	% Análises realizadas	Valor Paramétrico	Valores Determinados		% de análises que cumprem a legislação
Máximo				Mínimo		
<b>Parâmetros Rotina 1</b>						
E.Coli	37	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	37	100	0	0	0	100
Cloro Residual	37	100	-	>1,61	<0,16	100
<b>Parâmetros Rotina 2</b>						
Amónio	8	100	0,5	<0,05	<0,05	100
Cheiro	8	100	3	3	<1	90
Cor	8	100	20	3,7	<3	100
Condutividade	8	100	2500	108	78	100
PH (19º)	8	100	6,5-9	7,4	6,4	87,5
Mananês	8	100	50	4,1	<2	100
Nitratos	8	100	50	3,2	<3	100
Nº Colónias a 22ºC	8	100	-	110	0	100
Nº Colónias a 37ºC	8	100	-	87	0	100
Oxibilidade	8	100	5	3,4	1,4	100
Sabor	8	100	3	<1	<1	100
Turvação	8	100	4	9,1	<1	87,5
Clostridium Perfringens	5	100	0	0	0	100

**Informação Complementar Relativa às Causas dos Incumprimentos:**

Nas situações em que a responsabilidade era imputável à rede de distribuição pública as mesmas foram corrigidas e ultrapassadas.

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser fixados nos lugares públicos do estilo

E eu, , Chefe de Divisão de Infra-Estruturas e Obras Municipais da Câmara Municipal, subscrevi

Valença, 4 de Novembro de 2016  
Presidente da Câmara Municipal

(Jorge Manuel Salgueiro Mendes Df.)